

№ 002723



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 03.02.2022г по 02.02.2027г.

Код ОКПД 2 23.99.19.190

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42.Н001908

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Огнебиз» (ООО «Огнебиз»)
ОГРН 1155022000055. Адрес: 242640, РОССИЯ, Брянская область, Дятьковский район, пос.
Старь, улица Ленина дом 6, помещения 5, телефон: +7(495) 248-06-77, email:
zakaz@ognebiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Огнебиз» (ООО «Огнебиз»)
ОГРН 1155022000055. Адрес: 242640, РОССИЯ, Брянская область, Дятьковский район, пос.
Старь, улица Ленина дом 6, помещения 5, телефон: +7(495) 248-06-77, email: zakaz@ognebiz.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9728054576) Адрес: Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А. Аттестат аккредитации
РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42 от 21.01.22 г. до 20.01.2025 г. ocs42@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Огнезащитный состав «ОГНЕРИТ» применяемый в качестве клевого компонента для
комплексных огнезащитных покрытий, плотностью не менее 1,2 г/см³, выпускаемый
по ТУ 23.99.19-002-73156589-2022. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). ГОСТ 30244-94 «Материалы
строительные. Методы испытаний на горючесть». Группа горючести – НГ
(негорючие). Класс пожарной опасности – КМ0.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1967 от 24.01.2022 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ»)
РОСС RU 31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 23.99.19-002-73156589-2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Агеев В.А.

Повелетский С.П.

